Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Курагинскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662910, Красноярский край, п. Курагино, ул. Комсомольская , 115, ogps20gpn@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписания № 18/1/1-8
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Курагинская средняя общеобразовательная школа № 7

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Курагинского района по пожарному надзору Дунаева Д.Х. от «28» сентября 2020 года, № 32, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

“ 19 ”	мая	20	21	г. с	10	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин. Продолжительность	3 ч
“ 04 ”	июня	20	21	г. с	14	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин. Продолжительность	1 ч
“ 07 ”	июня	20	21	г. с	14	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин. Продолжительность	1 ч

государственным инспектором Курагинского района по пожарному надзору Новиковым Русланом Магомедовичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МБОУ Курагинская средняя общеобразовательная школа по адресу: 662912 Россия, Красноярский край, Курагинский район, п. Курагино, ул. Красноярская, 8 Б,

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ Курагинская СОШ № 7 Ципушниковым Александром Васильевичем; заведующей хозяйством МБОУ Курагинская СОШ № 7 Сапликчян Ольгой Витальевной;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
Главный корпус			

18/1/1	На объекте отсутствуют акты приема в эксплуатацию и результаты пусконаладочных испытаний автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей в случае пожара	(1) ст. 37, (2) п.54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.	01.09.2021
18/1/2	Устройства для самозакрывания дверей центральной лестничной клетки на втором этаже находятся в неисправном состоянии.	(1) ст. 37, (2) п. 14 Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). п. 24 Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	01.09.2021
18/1/3	Не отрегулировано устройство для самозакрывания двери лестничной клетки левого крыла здания на втором этаже.	(1) ст. 37, (2) п. 24 Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	01.09.2021

18/1/4	В кабинете русского языка электрическая распределительная коробка закрыта бытовой крышкой, крепящейся на саморез.	(1) ст. 37, (2) п. 35 Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	01.09.2021
18/1/5	В аудитории № 7 электрическая распределительная коробка закрыта бытовой крышкой, крепящейся на саморез.	(1) ст. 37, (2) п. 35 Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	01.09.2021
Здание школы для детей с индивидуальными особенностями развития			
18/1/6	В помещении педагога-психолога используется электрическая распределительная коробка с повреждениями корпуса.	(1) ст. 37, (2) п. 35 Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	01.09.2021
Здание школьных мастерских			
18/1/7	Нет возможности возможности свободного открывания эвакуационного выхода в помещении примерочной. Металлическая дверь деформирована, поэтому дверные засовы открываются с трудом.	(1) ст. 37, (2) п. 26 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.09.2021
18/1/8	Эвакуационный выход из помещения столярной закрыт на ключ.	(1) ст. 37, (2) п. 26 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.09.2021

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности»
2	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Курагинского района
по пожарному надзору
Новиков Руслан Магомедович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«07» июня 2021 г.

М.П.*

Предписание для исполнения получил:

_____ _____

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« » _____ 2021 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
1E4E25C97CE45AEF03A9C90169267A7DE4547211
Владелец: Ципушников Александр Васильевич
Действителен: с 07.04.2021 до 07.07.2022